



水 質 検 査 結 果

水道水は、法令等に定められた検査項目と検査頻度により水質検査を行っています。

9月に実施した水道水の水質検査結果は下表のとおりです。

これらの検査は義務づけられている検査項目のほかにも、水道水の安全の確保に万全を期するため水質管理上留意すべきものとされている農薬や、その他の項目についても検査を行っています。また、水道水の水源水の水質検査も行っています。

なお、現在までに行った水質検査の結果は、すべて水質基準に適合しており、飲用水として十分な安全性を確保しています。

これらの検査結果は、役場上下水道課、各振興センターで閲覧することができますので、閲覧したい方は右記までご連絡ください。

鏡野町役場	上下水道課	☎0868-54-0001
奥津振興センター	産業建設課	☎0868-52-2211
上齋原振興センター	産業建設課	☎0868-44-2111
富振興センター	産業建設課	☎0867-57-2111

平成17年9月水質検査結果

試験項目	法令による 水質基準	水 質 検 査 結 果										
		鏡 野 上 水 道	香 北 簡 易 水 道	香 々 美 簡 易 水 道	中 谷 簡 易 水 道	奥 津 簡 易 水 道	羽 出 簡 易 水 道	泉 簡 易 水 道	中 央 簡 易 水 道	大 簡 易 水 道	遠 藤 簡 易 水 道	本 村 簡 易 水 道
一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
大腸菌	検出しないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200mg/l以下	7.8	5.0	5.3	7.5	5.6	5.1	5.6	4.3	4.1	3.9	5.4
有機物	5mg/l以下	0.4	0.3	0.2	0.1	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0
pH値	5.8～8.6	6.4	6.9	6.2	6.5	7.0	7.0	6.7	6.9	6.9	7.2	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	3.9
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2

国民年金

年金のお問い合わせは『ねんきんダイヤル』へ

年金に関する電話でのご相談は、平成17年10月31日から始まった全国共通の電話番号『ねんきんダイヤル』をご利用ください。

『ねんきんダイヤル』には2つの番号があり、ネットワーク化された全国23か所の年金電話相談センター又は社会保険業務センター中央年金相談室のうち、回線の空いているところにおつなぎします。お客様の通話料金のご負担については、一般固定電話の場合、接続先にかかわらず**市内通話料金のみ**でご利用いただくことができます。例えば岡山県から一般固定電話により発信した電話が中央年金相談室（東京）に着信し3分間通話した場合、これまで84円かかった通話料金が約8.9円となります。

また、電話機の設定、IP電話、PHSなど電話機によってはご利用になれませんので、お手数ですが他の電話機でおかけ直してください。

■年金請求などの年金相談については

0570-05-1165（イイロウゴ）

■すでに年金をお受けになっている方の年金相談については

0570-07-1165（イイロウゴ）

なお、『ねんきんダイヤル』の実施に伴い、これまでご利用いただきました岡山年金電話相談センターの電話番号はご利用中止となっています。