


水道水 水質検査結果 4月



水道水は、法令等に定められた検査項目と頻度により水質検査を行っています。

4月に実施した水道水の水質検査結果は別表のとおりです。

これらの検査結果は、上下水道課で閲覧することができますので、閲覧したい方は下記までご連絡ください。

なお、今まで行った水質検査の結果は、すべて水質基準に適合しており、飲用水として十分な安全性を確保しています。

鏡野町役場 上下水道課 ☎0868-54-0001

平成21年4月水質検査結果

試験項目	法令による 水質基準	水質検査結果									
		鏡野 上 水道	香北 簡易 水道	香々 美 簡易 水道	中谷 簡易 水道	奥津 簡易 水道	羽出 簡易 水道	泉 簡易 水道	中央 簡易 水道	大 簡易 水道	本村 簡易 水道
一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出しないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200mg/l以下	6.7	4.7	5.4	7.6	5.6	4.8	5.8	4.5	5.1	4.9
有機物	5mg/l以下	0.3	0.2	0.1	0.1	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
pH値	5.8~8.6	6.8	6.8	6.3	6.4	7.3	7.1	6.8	6.9	6.9	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

国民年金

「ねんきん定期便」を必ずご確認ください！

4月より国民年金・厚生年金の現役加入者の方々に、「ねんきん定期便」が送付されています。「ねんきん定期便」は毎年誕生日月に被保険者お一人おひとりに対して、保険料納付実績や年金額の見込みなど、年金に関する情報を分かりやすくお伝えするために送付されます。お手元に届きましたら記載されている年金記録をご確認いただき、以下の手続きをお願いします。

オレンジ色の封筒で届いた方

⇒年金記録に「もれ」や「誤り」の可能性の高い方です。記録のもれや間違いがある場合もない場合も、同封されている「年金加入記録回答票」に氏名・生年月日・住所等の必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で必ず返送してください。

なお、昨年「ねんきん特別便」すでに訂正内容を返送いただいている方は、現在社会保険業務センター等でお調べしています。調査が終了しましたら調査結果をお届けいたしますので、今しばらくお待ちください。

水色の封筒で届いた方

【記録に訂正がない方】

⇒記載されている年金記録に間違いがなければ、「年金加入記録回答票」を返送いただく必要はありません。ただし、昨年「ねんきん特別便」の回答を返送されていない方や58歳になられる方は、必要事項を記入の上回答票の返送が

必要です。

【記録に訂正がある方】

⇒「年金加入記録照会票」に必要事項を記入の上返送してください。年金記録を調査の上、調査結果をお届けいたします。

<お願い>

「ねんきん定期便」は誕生日に送付されますが、誕生日までに届くとは限りませんので、お手元に届くまでしばらくお待ちください。

社会保険事務所では、休日相談・出張相談を順次設けていますので、ご都合がよろしければ、津山社会保険事務所TEL0868-31-2363へお問い合わせの上ご利用ください。

お問い合わせ先

「ねんきん定期便専用ダイヤル」☎ 0570-058-555
(IP電話・PHSからは☎ 03-6700-1144)